

Laat:	VePö	Tark:	JaKo
(hyväksytty käyttöön 25.1.2024)			



Kohde: _____
Erä: _____ Proj.nro: _____

Asent.: _____
Pvm: _____

Täyttöohje: teksti				Täyttöohje: kuittaus v							#
Asunto	Linja	Kerros	Sivu	Tarra	Visuaal.	Lev	Kork	V.aukko	Kiilat	Tiivist	Puute

- Jokaiselle lasille suoritettavat tarkistukset:**
Lasin tietojen tarkistus: vrt tarra ja valmistuskuva
Lasin silmämääräinen tarkistus: pinta- ja reunat ehjät vs vialliset
Lasimitan tarkistus: leveys, (toleranssi +2 mm / -2 mm)
Lasimitan tarkistus: korkeus, (toleranssi +2 mm/ -0 mm)

- Jokaiselle parvekkeelle suoritettavat tarkistukset:**
Valoaukon korkeus (toleranssi +1 mm / -5 mm) Valoaukko = Lasin korkeus -29 mm
Kiilan kiinnitys ja asemointi
Tiivisteet ehjät ja asennettu

Huom/ puute	Selite

Allekirj ja nimenselvennys (pääurakoitsijan edustaja): _____